



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"29" июль 2022 й.

№ 99

"29" июль 2022 г.

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем канализации или технологических зон водоотведения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

На основании Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Устава городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций г. Туймазы, осуществляющих водоотведения с использованием систем канализации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий г. Туймазы соблюдать нормативы состава сточных вод, утверждённые настоящим постановлением.

3. Установить, то в случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), содержат загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы состава сточных вод, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном Правилами


холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными по постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (www.gp-tmz.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.06.2022 г.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Шангареева Р.Н.

Глава Администрации
городского поселения




Э.В. Рахматуллин

Приложение № 1
к постановлению главы Администрации
городского поселения город Туймазы
муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан
№ 99 от 29.06.2022 г.

**Нормативы состава сточных вод
для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с
использованием централизованной системы канализации городского поселения
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан**

№ п/п	Показатели	ПДК, мг/л
1.	pH	6,5-8,5
2.	Температура	40°C
3.	Взвешенные вещества	169,9
4.	БПК	88,3
5.	ХПК	280,2
6.	Хлорид-анион	352,3
7.	Сульфат-анион	111,1
8.	Железо _{общ}	0,4
9.	Нефтепродукты	0,2
10.	Фосфаты (по P)	0,88
11.	Аммоний-ион	0,83
12.	СПАВ	1,023
13.	Медь	0,006
14.	Свинец	0,013

Управляющий делами Администрации
городского поселения город Туймазы
муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан



Е.В. Шакирова