



452754, Республика Башкортостан,
г.Туймазы, улица Советская, 2а
тел./факс 8(34782)2-20-97

№ 418 от 20.06.2023 г.
на № 281 от 13.06.2023 г.

*«О возможности технологического
присоединения»*

Заместителю главы Администрации
муниципального района Туймазинский
район, инвестиционный уполномоченный
И.Ю. Токарева

Уважаемая Ирина Юрьевна!

В ответ на Ваше письмо исх. №281 от 13.06.2023 г. о возможности технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки подключения объекта, сроки действия технических условий и плата за подключение, сообщаем следующее:

В связи с нахождением в зоне строительства автомобильной мойки 3-х высоковольтных кабельных линий КЛ-10 кВ (от ПС «Райман» до РП-2 и ТП-237) вынос которых невозможен, просим Вас перенести проектирование посадки автомобильной мойки на расстояние охранной зоны 3-х кабельных линий КЛ-10 кВ на 2 метра.

При соблюдении охранной зоны 3-х КЛ-10 кВ, электроснабжение автомобильной мойки возможен от ТП-308 с увеличением мощности трансформатора и строительстве ЛЭП-0,4 кВ до автомобильной мойки.

Максимальная выделяемая мощность 15 кВт при III категории надежности. Срок действия технических условий составит **три** года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Плата за подключение будет рассчитываться в соответствии с постановлением Правительства Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Указанные типы оборудования и материалов носят рекомендательный характер.

Данное письмо не является основанием для резервирования электрической мощности на центрах питания АО «Туймазыгорэлектросети». Технические условия на присоединение электроустановок заявителя к электрическим сетям АО «Туймазыгорэлектросети» будут выданы после заключения договора технологического присоединения в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. «861, с изменениями и дополнениями), и могут иметь отличия от настоящих в соответствии со сложившимся режимом работы сетей на момент заключения договора.

Главный инженер АО «Туймазыгорэлектросети»:

Ф.М. Ямалиев

Исп. инж. ПТО Гареев Р.Р.
Тел. 8(34782)2-19-89